

马鞍山市博望东区污水处理厂二期工程

竣工环境保护验收监测报告表

技术核查意见

依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，2025年6月23日，马鞍山市润佑水务投资有限公司（运营单位）在博望区主持召开了“马鞍山市博望东区污水处理厂二期工程”竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽维深工程技术有限公司（验收报告编制单位）等单位的代表，会议邀请3位专家组成技术核查组。与会专家和代表听取了项目运营单位关于项目建设情况的介绍和验收报告编制单位关于验收监测报告主要内容的汇报，审查了相关资料，现场检查了环保设施运行情况，形成技术核查意见如下：

一、项目建设内容情况

建设地点：安徽省马鞍山市博望区东区

建设性质：扩建

建设规模：二期新增污水处理规模为1万 m^3/d ，全厂污水处理规模为2万 m^3/d 。

验收范围：整体验收。

二、验收监测报告应对以下内容进一步修改完善

1. 完善验收编制依据，补充《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》（皖环函【2023】997号）。

2. 细化实际建设工程内容及与环评及批复的建设内容的变化情况分析，核实环境保护目标及变化情况；细化实际建设内容、原辅材料种类及消耗等；完善监测资料，核实监测数据，补充在线验收资料和验收监测期间工况证明材料。核实污泥和在线监测废液等固废产生情况。

3. 完善相关图件、附件；核实建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。建设单位应进一步规范相关环保标志。

三、核查结论

建设单位经整改完善及对验收报告修改完善后,可作为本项目竣工环境保护验收的依据。

专家组长:



2025 年 6 月 23 日

马鞍山市博望东区污水处理厂二期工程 竣工环境保护验收组签到表

类别	姓名	单位	职务	联系方式
组长	陈永山	润扬水务	厂长	18055513752
专家	钟武	安徽建大环境	主任	1895553828
	吴峰	安徽建大环境	高工	13855553699
	王福生	市环科院	主任	13955598806
组员	陈亚静	安徽维源	助理工程师	1859559798